

Mayline myNOACI

Neutralizzatore di condensa acida

Neutralizzatore di condensa acida compatto per caldaie a condensazione fino a 35kW

Una caldaia a condensazione adatta a un'abitazione media può produrre fino 1 litro di condensa acida (pH 3,5-4.0) per ogni metro cubo di gas consumato. Mayline myNOACI permette di aumentare il pH della condensa acida contenuta nei fumi di scarico provenienti dalle caldaie a condensazione a valori compresi tra 6,5 e 9, evitando così di provocare danni alle tubazioni e all'ambiente.

Il neutralizzatore compatto Mayline myNOACI per acqua di condensa acida è stato sviluppato per ottenere una soluzione ecologica e pratica in spazi ridotti.



Codice	Confezione
MY/NOACI	da 10 pezzi

Installazione

- Individuare la posizione di montaggio del neutralizzatore considerando anche gli spazi necessari per i tubi d'ingresso e d'uscita.
- Fissare al muro i 2 collari in dotazione.
- Inserire con pressione la cartuccia all'interno dei collari.
- Collegare il tubo proveniente dalla caldaia all'ingresso della cartuccia.
- Collegare un tubo all'uscita del neutralizzatore e convogliare l'altra parte nello scarico.

NOTA: La cartuccia può essere posizionata orizzontalmente con una leggera inclinazione oppure verticalmente.

Girare le finestre d'ispezione in posizione frontale per agevolare la lettura.

Manutenzione

La manutenzione del dispositivo di neutralizzazione dovrebbe avvenire ad intervalli regolari, ma almeno dopo ogni stagione di riscaldamento.

La manutenzione consiste nella sola ricarica dei granuli neutralizzanti quando hanno raggiunto il livello "MIN". Se il dispositivo è montato orizzontalmente il livello della ricarica lo si verifica nella finestra rettangolare, se è montato verticalmente lo si verifica nella finestra ovale.

- Scollegare i tubi dai raccordi d'ingresso e d'uscita della cartuccia neutralizzante.
- Posizionare la cartuccia in verticale e scollegare il tappo d'ingresso esercitando una leggera rotazione.
- Versare la ricarica del materiale neutralizzante fino al raggiungimento del segnale MAX.
- Riposizionare il tappo all'ingresso avendo l'accortezza di utilizzare del grasso per gli OR e imprimendo una leggera rotazione.
- Inserire nuovamente con pressione la cartuccia nei collari e collegare i tubi.
- Girare le finestre d'ispezione in posizione frontale per agevolare la lettura.

Ricariche

Codice	Confezione
MY/RENOACI	da 10 buste di ricarica (di granuli neutralizzanti)

SCHEDA TECNICA

Mayline myNOACI

Neutralizzatore di condensa acida compatto per caldaie a condensazione fino a 35kW



Smaltimento:

I granuli sono di un materiale filtrante dolomitico e possono essere smaltiti nei rifiuti domestici, salvo eventuali disposizioni diverse delle normative nazionali o locali.

Note
